

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента образования администрации
города Южно-Сахалинска


Захарова С.А.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ Гимназия № 3
Умнова А.В.

Приказ № 889 от 26.11.2020



ПАСПОРТ № _____

обследования общественного здания по его доступности для лиц с ограничениями жизнедеятельности и других маломобильных групп населения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия №3
г. Южно-Сахалинска

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 693000, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, дом 8
ул. Детская, дом 8, строение 1

Тел. / факс: (4242) 24-48-15, yusgo.maoug.3@sakhalin.gov.ru

Наименование предоставляемой услуги: образование

Основание для пользования объектом: оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная

Форма собственности объекта: муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска, ул. Ленина, дом 172

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание из 5-ти корпусов, 2-х и 3-х этажные, 2014 год постройки, 15514,9 кв. м, каркас из монолитного железобетона, наружные стены из газосиликатных блоков, самонесущие;
- здание, соединенное переходом на уровне 2 этажа с основным корпусом, 3-х этажное, 2019 года постройки, 4815,9 кв.м., каркас из монолитного железобетона, наружные стены из газосиликатных блоков, самонесущие;
- наличие прилегающего участка: 28345,0

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 1368 человек.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	есть
2	сменные кресла-коляски	есть, 2 шт.
3	адаптированные лифты	есть, состояние хорошее
4	поручни	есть, состояние хорошее
5	пандусы	есть, состояние хорошее

6	подъёмные платформы (аппарели)	есть
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	есть, состояние хорошее
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	есть, состояние хорошее
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	есть, состояние хорошее
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	есть
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	есть
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иные	нет

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	есть
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	да
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	да
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет

10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	да
12	иные	нет

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМИ ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	План мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов услуг	до 2023 года

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	План мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов услуг	до 2023 года

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)					
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии и нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
1. Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки		норматив не установлен		
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	1100x500	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	нет	не нужны, есть подъемник
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	да	
	Навес	К, О, С	наличие	имеется	
2. Лестница наружная					
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	да	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем сверху и внизу (ширина)	С	60 см	есть	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	есть	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	Нет нет	не нужны, есть подъемник

3. Пандус наружный					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	да	
	Уклон	К	И/1 - не более 1/12	да	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	да	
	Разворотные площадки: - внизу - промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см	да	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	да	
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	да	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	имеется	
4. Тамбур					
	Габариты тамбура: глубина * ширина	К	не менее 220x180 см	900x200	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): - ширина проема в свету - высота порога наружного, внутреннего	Р К К	не менее 90 см не более 2,5 см	90 см. да	
2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)					
5. Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	190	
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	имеются	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): - для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	К, О, С, Г	не менее 1 ед. на этаж	имеются	

	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	О, К	не менее 1 ед. на этаж	имеются	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см		
6. Лестница № 1 (корпус А)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, сверху и внизу (ширина)	С	60 см	нет	создание
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	есть	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения сверху и внизу - с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	нет нет есть	не нужны, есть лифт
7. Лестница № 2 (корпус Б)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, сверху и внизу (ширина)	С	60 см	нет	создание
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	есть	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения сверху и внизу - с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	нет нет есть	не нужны, есть лифт
8. Лестница № 3 (корпус Б)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, сверху и внизу (ширина)	С	60 см	нет	создание
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	есть	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения сверху и внизу - с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	нет нет есть	не нужны, есть лифт
9. Лестница № 4 (корпус В)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем,	С	60 см	нет	создание

	вверху и внизу (ширина)				
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	есть	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу - с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	нет есть	не нужны, есть лифт
10. Лестница № 5 (корпус Дополнительного образования)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см	есть	
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	есть	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу - с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	нет есть	не нужны, есть лифт
11. Лестница № 6 (корпус Дополнительного образования)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см	есть	
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	есть	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу - с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	нет есть	не нужны, есть лифт
12. Лестница № 7 (корпус Дополнительного образования)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см	есть	
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	есть	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу - с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	нет есть	не нужны, есть лифт

13. Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					
	Кабина : - габариты (глубина* ширина) - ширина дверного проема - поручни	К К О	не менее 140x110 см не менее 80 см. наличие	140x160 90см. имеются	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	есть	
	Знак доступности	К,С	наличие	имеется	
3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)					
14. Обслуживание в кабинетах					
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	да	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	соответствует	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	соответствует	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	соответствует	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
15. Обслуживание с перемещением по маршруту					
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	190	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см	да	
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i>				
16. Кабина индивидуального обслуживания № 1					
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см		
	Место для сидения	О	наличие		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</i>				
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О			
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	имеется	

	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	соответствует	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.	нет	
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</i>					

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

17. Санузел

	Знак доступности помещения	К, О	наличие	да	
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	90	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	нет	создание
	Раковина: - зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина * ширина) - высота раковины - опорный поручень	К К О	не менее 130 85 см 75-85 см наличие	Наличие соответствует есть	
	Кабины: - количество кабин - ширина дверного проема - габариты (минимальные глубина ширина) - опорные поручни - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина* глубина) - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К К К, О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие	9 90 200x170 есть есть нет	создание
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	да	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	нет	создание

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	нет	установка
	Надписи: - размещение на высоте;	К, С, Г	наличие не более 160 см	нет	установка

	- высота прописных букв; - освещенность.	С С	не менее 7,5 см наличие		
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	есть	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: - высота размещения - маркировка кабинетов приема со стороны ручки - на кнопках управления лифта - на поручнях лестниц - на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	нет	установка
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	нет	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	нет	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	нет	установка
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	нет	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	нет	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	нет	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	нет	
6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА					
18.	Вход на территорию:	К	наличие	имеется	
	ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	90 см.	
	Знак доступности учреждения			нет	установка
19.	Автостоянка посетителей			имеется	
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	94 м	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	имеется	

	Размер места со специальным знаком	К	350x500см	имеется	
20.	Путь к главному (специализированному) входу в здание: - ширина полосы движения: - указатели направления движения	К, О К, О, Г	не менее 180 см наличие	640 нет	установка
	- декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию - места отдыха: через 200 м	С О	наличие наличие	нет есть	установка
	Открытая лестница: - высота подъема ступеней - ширина проступи - поручни на высоте - рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) - контрастная окраска первой и последней ступени	О,С О,С С С	не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см наличие наличие	15 см 31 см 85 см есть есть	
	Пандус: - высота подъема - уклон	К, О К К, О	НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12	0,72 см.	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте	К О	70 см 85-95см	72 см.	

7. ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГИ ДЛЯ КАТЕГОРИИ МГН:

- вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
- вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;
- вариант « - » - не обслуживаются.

Категория инвалидов

на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)
-----------------------	----------------------	-------------------------	------------------------

	двигательного аппарата (О)		
А	А	Б	-

7.1. Доступность элементов общественного здания для различных категорий МГН

№	Наименование элементов территории бульвара, сквера	Фактическая доступность для инвалидов			
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)
1.	Входная группа	х	х	х	х
2.	Пути движения	х	х	----	х
3.	Зона обслуживания	х	х	----	----
4.	Санитарно-бытовые	х	х	-----	х
5.	Средства информации и телекоммуникации	х	х	х	----
6.	Территория объекта	х	х	----	х

Таблицу заполнять на каждый элемент парка. Доступные элементы отметить знаком «Х».

7.2. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов

Степень доступности общественного здания	Категории маломобильных групп населения			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен	х	х	----	----
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация				х
Объект не доступен, требуется адаптация			х	

Нужное отметить знаком «Х»

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО АДАПТАЦИИ:

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:

в зоне оказания услуги – необходимо обеспечить услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика для отдельных категорий МГН (Г)

в санитарных помещениях – установить тактильную направляющую полосу к кабине, осязаемую ногой или тростью (ширина), установить тактильную направляющую полосу к писсуару, осязаемую ногой или тростью (для мужского туалета) установить опорный поручень на раковину

средства информации и телекоммуникации - установить средства информации и телекоммуникации для отдельных категорий МГН (С и Г)

на территории объекта – установить знак доступности, указатели направления движения

Директор Гимназии № 3



А.В.Умнова

Зам.директора по АХЧ



Е.А.Мирошниченко

Специалист по ОТ



А.М. Козлов

Председатель Сахалинской региональной
общественной организации «Общество
детей-инвалидов «АРИДИ»



А.Р.Журавлева

Специалист Департамента образования
администрации города Южно-Сахалинска



О.В.Успенская

К разделу 2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Един измер	норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Лестница № (в зону оказания услуги)		наличие				
	Высота подъема	м					
	Уклон марша	Н/L	$\leq 1/2$	соответствует	О		справоч
	Рельефная(тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	см	60	нет	С	создание	
	Желтая контрастная окраска крайних ступеней		наличие	нет	С	создание	
	Поручни с двух сторон:		наличие		О,С		
	- на высоте	см	90		О,С		есть лиф
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	см	30	есть	О,С		

К разделу 3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Един. измер.	норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуживание через окно/прилавок №	Ед.					
	Высота рабочей поверхности	см	80-110		К		
	Габариты зоны обслуживания	см	90 x 150		К		